муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №19 г. Выборга»

Отчет об исполнении предписаний ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятия по устранению нарушения
1.	Поручни и ограждения внутреннего лестничного марша в здании по адресу: ул. Физкультурная, д.5 имеют высоту ниже нормативной	выполнены работы по увеличению высоты поручней и ограждения внутреннего лестничного марша в здании по адресу: ул. Физкультурная, д.5 (акт выполненных работ №26 от 28.04.2017)
2.	Заведующий и лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте не прошли обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума.	пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму (удостоверение от 20.10.2016 №2321524)

Заведующий М.В. Тагаева